

# 処理施設の維持管理に関する記録(令和6年度上半期まとめ)

令和6年6月28日

No.	区分	測定頻度	測定地点	測定項目	自主管理値	市条例・法令	測定結果	判定	測定日(採取日)
1	騒音	年2回 (6ヶ月毎)	敷地境界 (1箇所)	騒音(朝)	70dB(A)	70dB(A)	64dB(A)	○	R6.5.30 R6.5.31
				騒音(昼間)	75dB(A)	75dB(A)	62dB(A)	○	
				騒音(夕)	70dB(A)	70dB(A)	61dB(A)	○	
				騒音(夜間)	65dB(A)	65dB(A)	60dB(A)	○	
2	振動	年2回 (6ヶ月毎)	敷地境界 (1箇所)	振動(昼間)	65dB	65dB	41dB	○	R6.5.30
				振動(夜間)	60dB	60dB	36dB	○	
3	悪臭	年2回 (6ヶ月毎)	敷地境界 (1箇所)	悪臭(臭気指数)	<18	<18	<10	○	R6.5.30
				悪臭(臭気強度)	<3	<3	<2.5	○	
4	水質	毎月 (年2回報告)	排水放流口	水素イオン濃度	6.0~8.5	5.8~8.6	7.5	○	R6.6.4
				化学的酸素要求量	80mg/L	—	1.2mg/L	○	
				生物化学的酸素要求量	24mg/L	160mg/L以下 (日平均120)	<1.0mg/L	○	
				浮遊物質質量	73mg/L	200mg/L以下 (日平均150)	2.1mg/L	○	
				ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	30mg/L以下	30mg/L以下	<0.5mg/L	○	
			ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)	5mg/L以下	5mg/L以下	<0.5mg/L	○		
5	大気質 (施設の稼働に係る項目)	年2回 (6ヶ月毎)	敷地境界 (1箇所)	粉じん濃度	0.1mg/m <sup>3</sup> 以下 (1時間値の1日平均値)	—	0.08 mg/m <sup>3</sup>	○	R6.5.30 R6.5.31
					0.2mg/m <sup>3</sup> 以下 (1時間値)	—	0.09 mg/m <sup>3</sup>	○	
6	大気質 (運搬車両の走行に係る項目)	年2回 (6ヶ月毎)	敷地境界 (1箇所)	二酸化窒素濃度	0.04~0.06 ppm以下	0.04~0.06 ppm以下	0.003 未滿	○	R6.5.30 R6.5.31
				浮遊粒子状物質	0.1mg/m <sup>3</sup> 以下 (1時間値の1日平均値)	0.1mg/m <sup>3</sup> 以下	0.026 mg/m <sup>3</sup>	○	
					0.2mg/m <sup>3</sup> 以下 (1時間値)	0.2mg/m <sup>3</sup> 以下	0.076 mg/m <sup>3</sup>	○	